



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

Materiál MsZ č. : 63/2019
Mestská rada : 20.8.2019
Mestské zastupiteľstvo : 26.8.2019

Názov materiálu:

**Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o.)
o prehodnotenie (zrušenie) podmienky uloženia inžinierskych sietí pretlakom popod MK bez jej
porušenia „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“**

Predkladá : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované : MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie

Spracoval : Ing. arch. Zuzana Hlinková, architekt mesta

Ing. arch. Miroslav Kontriš, ref. útvaru architekta mesta

Napísal: Ing. arch. Miroslav Kontriš, ref. útvaru architekta mesta

V Prievidzi, dňa 2.7. 2019



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

Dôvodová správa

k materiálu „Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o.) o prehodnotenie (zrušenie) podmienky uloženia inžinierskych sietí pretlakom popod MK bez jej porušenia „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“

Technické návrhy trasovania energetických inžinierskych sietí sú v zmysle „Memoranda o spolupráci“ so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, predmetom odsúhlasenia trasovania podľa projektového zámeru poradnými orgánmi a zastupiteľstvom mesta Prievidza. Taktiež väčšie investičné zámery poskytovateľov telekomunikačných služieb s trasovaním na pozemkoch mesta je potrebné odsúhlasiť poradnými orgánmi a zastupiteľstvom mesta Prievidza.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o.) požiadala o prerokovanie technického návrhu trasovania energetických IS – 11008 – Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK z dôvodu modernizácie elektrickej sústavy a rozšírenie kapacity elektrickej siete.

Predmetné trasovanie bolo prerokované v orgánoch mesta Prievidza a odsúhlasené uznesením MsZ 396/18 zo dňa 24.9.2018 s podmienkami:

- investor obnoví chodník v celej šírke
- uloženie inžinierskych sietí bude realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej komunikácie

Žiadateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, (v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o.) požiadala o prehodnotenie (zrušenie) podmienky „Uloženie inž. sietí bude realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej komunikácie“ s odôvodnením, že priestorové kapacity v danej lokalite nedovoľujú realizovať štartovacie jamy, ako aj z dôvodu pravdepodobnosti existencie viacerých inžinierskych sietí v rôznej hĺbke v telese spevnených plôch, ktorú nemožno presne určiť.

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestská rada

Uznesenie č. ...

I.

berie na vedomie :

Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, (v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o.) o prehodnotenie (zrušenie) podmienky „uloženie inžinierskych sietí bude realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej komunikácie“, uvedenej v uznesení MsZ 396/18



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

zo dňa 24.9.2018 k investičnému zámeru „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“.

II.

odporúča – neodporúča MsZ

schváliť zmenu uznesenia MsZ 396/18 zo dňa 24.9.2018, ktorým MsZ schválilo technický návrh trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza k investičnému zámeru „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, (v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o.) takto: v časti II. sa vypúšťa text: „**uloženie inžinierskych sietí bude realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej komunikácie**“.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č. ...

I.

berie na vedomie :

Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, (v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o.) o prehodnotenie (zrušenie) podmienky „Uloženie inžinierskych sietí bude realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej komunikácie“, uvedenej v uznesení MsZ 396/18 zo dňa 24.9.2018 k investičnému zámeru „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“

II.

schvaľuje – neschvaľuje

zmenu uznesenia MsZ 396/18 zo dňa 24.9.2018, ktorým MsZ schválilo technický návrh trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza k investičnému zámeru „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, (v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o.) takto: v časti II. sa vypúšťa text: „**uloženie inžinierskych sietí bude realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej komunikácie**“.



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza