

Správa zo obhliadky štadióna v Prievidzi dňa 13.10.2014.

Za FC Baník Horná Nitra: Róbert Šuník - prezident

Za SFZ: Milan Vorčák

Na pracovnom stretnutí spojenom z obhliadkou štadióna bol zároveň prerokovaný zámer rekonštrukcie štadióna za účelom splnenia infraštruktúrnych podmienok smernice UEFA pre štadióny kategórie 2 a potenciálne podmienok pre účasť v najvyššej ligovej súťaži.

Pre potreby prípravy podkladov (štúdie) rekonštrukcie štadióna boli identifikované nasledujúce požiadavky:

- rekonštrukcia a oprava umelého osvetlenia štadióna (zabezpečenie náhradného zdroja el. energie)
- kompletná výmena sedačiek na celej tribúne, odstránenie drevených lavíc pod sedačkami. Aj keď jestvujúce sedačky sú plastové, sú nevyhovujúce (opierka nemá min. 30cm) a sú zároveň namontované na drevených laviciach, čo ani z požiarneho hľadiska to nie je v poriadku.
- zrušenie miest na státie
- výstavba novej tribúny na protiláhlej strane alebo na bočných stranách za bránami
- oddelenie jednotlivých sektorov na tribúne.
- vymedzenie priestoru pre fanúšikov hosti aj so sociálnym zariadením a bufetom
- vo všetkých sektoroch dobudovanie bufetov, sociálnych zariadení a ošetrovne pre divákov
- vyčlenenie priestoru pre imobilných vrátane bufetu a WC
- vyčlenenie priestoru pre VIP a prepojenie s vnútorným priestorom pre pohostenie
- vyčlenenie miest pre médiá (stoličky so stolíkmi pre novinárov, komentátorské boxy...), prepojenie s vnútorným pracovným priestorom pre médiá
- samostatné vstupy pre médiá a VIP do priestorov štadióna mimo vstupu pre hráčov, delegovaných osôb a činníkov stretnutia
- doplnenie turniketov pri vstupoch do areálu a vyčlenenie samostatného vstupu pre hosti, činníkov stretnutia a VIP
- zriadenie kamerového systému
- rekonštrukcia a prestavba vnútorných priestorov štadióna tak aby spĺňali min. kritéria štadióna kategórie 2 (zväčšenie šatne hostí, doplnenie ošetrovne a dopingovej miestnosti, rekonštrukcia veľína, doplnenie verejného informačného systému, zabezpečenie núdzového bezpečnostného osvetlenia...)
- vymedzenie parkovacích plôch v areáli štadióna (chránené parkovacie plochy pre činníkov stretnutia, parkovisko pre VIP, médiá a plocha pre prenosové vozy, v okolí štadióna vyčleniť parkoviska pre divákov)
- prekontrolovanie a úprava rozmerov hracej plochy, doplnenie náhradných brán

V súvislosti s uvedeným navrhujeme spracovať komplexnú štúdiu rekonštrukcie štadióna, v ktorej budú obsiahnuté všetky vyššie spomenuté pripomienky a kritéria, pričom odporúčame rozvrhnúť prestavbu do jednotlivých etáp.

Záverom si dovoľujeme odporučiť, aby bola pripravovaná štúdia konzultovaná, resp. predložená SFZ a zástupcom FC Baník Horná Nitra na posúdenie a zároveň upozorňujeme, že splnenie podmienok smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov (štadión kategórie 2) je v zmysle uznesenia vlády SR v prípade štadióna v Prievidzi podmienkou pridelenia dotácie.

V Bratislave 16.10.2014

Spracoval: Milan Vorčák, člen Komisie SFZ pre štadióny a ihriská