


PÔDORYS STRECHY - NOVÝ STAV




LEGENDA :

- FeZn ø 8
- FeZn ø 10
- O - SZ - SKUŠOBNÁ SVORKA
- SD - SVORKA NA PRIPOJENIE K ODKVAPOVEJ RURE
- SS - SVORKA SPÁJACIA
- SK - SVORKA KRÍŽOVÁ
- SP1 - PRÍPÁJACIA SVORKA SP1
- SR02 - SVORKA ODBOČOVACIA
- DU - OCHRANNÝ UHLIŇK
- JP30 - ZACHYTÁVACIA TYČ

Zvislé trasy FeZn vedenia budú ako kryté zvody vedené v ochrannej trubke FXP32mm
Vodorovné trasy FeZn vedenia na streche budú prevedené podperami PV21 beton/plast

POZNÁMKY:

- BLESKOZVOD - LPS III
- UZEMNENIE JE RIEŠENÉ PODLA STN 33 2000-5-54:2008
- UZEMŇOVACÍ JE JEŠTIVUJOCI PO OBVODE DOMU
- VÝVODY K ZVODOM BUDU PREVEDENÉ VODIČOM FeZn 10mm
- PODPERY VODROVNÝCH A ZVÝŠILÝCH VEDENÍ max. 1m OD SEBA
- SPOJE VYHOTOVÍŤ PRÍSLUŠNÝMI SVORKAMI A CHRÁNIŤ PASÍVNOU OCHRANOU PROTI KORÓZII. ASFALTOVÝM NÁTEROM

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
MILAN GARAJ	M. GARAJ	M. GARAJ	
DRUH DOKUMENTÁCIE: OCHRANA PRED BLESKOM			
NÁZOV A MIESTO STAVBY: KULTÚRNY DOM MALÁ LEHÔTKA- REKONŠTRUKCIA			
S0 01-KUL TÚRNY DOM			
NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS STRECHY - zachytávacia sústava			
MESTSKÝ ÚRAD : PRIEVIDZA		OBVODNÝ ÚRAD : PRIEVIDZA	
INVESTOR: MESTO PRIEVIDZA			
<div><div><div><div>KERAMOSPOL</div><div>projekt s.r.o.</div></div></div><div>JILEMNICKÉHO 17, TREŇČÍN 032 658 00 64</div><div>STUPEŇ DOK. : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE</div><div>ZÁK. ČÍSLO : 171 - 10 - 2017</div><div>DÁTUM : 12/2017</div><div>ARCH.Č. 171/2017</div><div>FORMÁT</div><div>MIERKA</div><div>Č.VÝKR.</div><div>A3</div><div>1:100</div><div>E-1</div></div>			

KERAMOSPOL
projekt s.r.o.