



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

Záujemcom vo verejnej súťaži

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
1.4 -99548-2018/119271

Vybavuje / linka
Krajčíková/0465179601

Prievidza
17.12.2018

Vec

Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ v Prievidzi Ul. energetikov (realizácia) - stanovisko k žiadosti o vysvetlenie

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie k požiadavke na predloženie cenovej ponuky k zákazke: Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ v Prievidzi Ul. energetikov (realizácia)

K žiadosti uvádzame nasledovné:

Otázka č. 1.: telocvičňa 2

vo výkresovej časti B 07 je uvedená skladba, kde je použitý drevený rošt - lepená preglejka 65 x 25 mm. Vo výkaze výmer ku danej telocvični je však uvedené v rozpočte v položke 26 a 27 dosky hobľované zo smrekú 95 x 16 mm

Ktorý materiál máme teda použiť na nacenenie, resp. ktorú časť PD máme považovať za záväznú ?
Odpoveď:

Vo výkaze výmer je chyba, záväzné sú údaje vo výkrese B.07 – detail podlahy, čiže drevený rošt – lepená preglejka 60 x 24 mm. V prílohe posielame opravený výkaz výmer.

Otázka č. 2. : telocvičňa 2

prosím o preverenie, či sú správne uvedené množstvá v položkách 13 (6,65 t) a potom následne v položke 17, (likvidácia odpadu 14 t.). V položke 16 je uvedené správne množstvo na vnútroštaveniskovú dopravu 71,93 t ?

Odpoveď:

V uvedených položkách sú uvedené správne množstvá, čo sa týka množstva na vnútroštaveniskovú dopravu, je to matematický súčet všetkých presunov, ktorý prepočítava program.

Otázka č. 3.: telocvičňa 1

to isté, ako pri otázke č. 2.

Odpoveď:

Obdobne ako v telocvični 2.

S pozdravom

Mgr. Ivan Benca
vedúci referátu pre projekty a investície