

Vážený obchodný partner
Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Zo dňa
17.01.2019

Naša značka
4600049897

Vybavuje
Trgíňová / 0850 166 007

Žilina
11.02.2019

Vec: Vyjadrenie k stavebnému povoleniu – „Bezbariérová úprava chodníka na Nábrežnej ulici – Dráčik“.

K Vašej požiadavke zo dňa 17.01.2019 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:
SSD,a.s. **súhlasí** za nasledujúcich podmienok :

1. V predmetnej lokalite katastra Prievidza, časť Píly, na ulici Nábrežná, KN- v zmysle predloženej situácie, sa **nachádzajú** podzemné VN vedenia, (červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)



2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN zemné káblové vedenie na každú stranu **1.meter**, pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, od NN podzemného káblového vedenia **1m** na každú stranu) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez internetovú aplikáciu zverejnenú na stránke,
link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.



Stredoslovenská
distribučná

5. Pri výstavbe, údržbe a užívaní chodníka nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy ani predmety a mechanizmy, ktoré spôsobujú nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu.
6. V prípade poruchy na elektrickom vedení uloženom v predmetnej parcele a pri jej odstraňovaní SSD nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri stavbe spojovacieho chodníka na majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.
7. SSD si vyhradzuje v Zmysle Zákona 251/2012, §11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.
8. Toto stanovisko je dokladom pre územné a stavebné konanie na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia.
9. Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia.
10. Budúci vlastník pozemku/správca spevnených plôch – spojovacieho chodníka v akomkoľvek čase a rozsahu zabezpečí na vlastné náklady prístup (demontáž spojovacieho chodníka a spätnú montáž) k podzemným vedeniam za účelom odstraňovania porúch, údržby vedení, alebo stavby nových vedení v trase jestvujúcich.
11. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na **stredisku Údržby Prievidza**.
12. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z **príslušného strediska Údržby** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
13. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
14. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
15. **Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.**

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť

Žilina

-65-

Eva Trgíňová
Manažér distribučnej oblasti
Zákaznícke služby

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:

Telefón: 0850 166 007 (Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.)

E-mail: prevadzkovatel@ssd.sk

Adresa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Web: www.ssd.sk

MESTSKÝ ÚRAD PRIEVIDZA			
Ev. č. zápisu:		10133	
Došlo oňa:	15. 02. 2019		Registratúrna značka:
Vybavuje:	Ing. Hamar		Znak hodnoty a lehota odozvy:
Prílohy:	Č. spisu:		